

Зарегистрирована
УМВД по Хабаровскому краю
УМВД по Хабаровскому краю
(наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
Регистрационный номер 27-08-2022-011810
20.08.2022

ДЕКЛАРАЦИЯ пожарной безопасности

Настоящая декларация составлена в
отношении

Ф 1.1

(функциональное назначение)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.
Сергеевка Хабаровского муниципального района Хабаровского края**

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты

Муниципальное бюджетное учреждение

(указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

**Основной государственный
регистрационный номер записи о
государственной регистрации
юридического лица**

1022700861040

**Идентификационный номер
налогоплательщика**

2720021368

Место нахождения объекта защиты

680517, Хабаровский край Хабаровский район,
с. Сергеевка, ул. Центральная, 30, Лит. А

**Почтовый и электронный адрес,
телефон, факс юридического
(физического) лица (при наличии),
которому принадлежит объект
защиты**

680517, Хабаровский край Хабаровский район,
с. Сергеевка, ул. Центральная, 30
телефон/факс: 8-924-117-49-01;
электронный адрес: mkdou_sergeevka@mail.ru

**Сведения о вводе объекта защиты в
эксплуатацию, проведении
реконструкции, капитального
ремонта, изменении класса
функциональной пожарной опасности
(для объектов защиты, введенных в
эксплуатацию)**

01.09.1993 год,
реконструкция и капитальный ремонт не
проводились,
класс функциональной пожарной опасности не
менялся

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела		
1	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1	Степень огнестойкости	II	
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1	
1.4	Высота здания	2,90 метра	
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	512,5 кв. м	
1.7	Объем здания	1486 куб. м	
1.8	Количество этажей	1	
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	—	
1.10	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации неадресного типа; Система оповещения и управления эвакуацией - тип 2; Наружный противопожарный водопровод (Пожарный гидрант).	
2	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты		
Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
3	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не оценивается в связи с отсутствием арендных и имущественных отношений с третьими лицами		
4	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении: выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Глава 16, Ст. 69-71, 73-74 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	Выполняется

		пункты 4.3 таблица 1 СП 4.13130.2013	
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 62; ст. 68: ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пункты 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	П.п.1, п.1 Ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П. 8.1, 8.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст.35, ст. 58, ст.87 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П.6.7.1. табл.6.10, п. 6.7.10, табл. 6.12, п. 6.7.12, п. 6.7.13, п. 6.7.14 СП 2.13130. 2013	Выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст.53; 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 СП 1.13130 2020	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2020	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст.56 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П. 7.2 СП 7.13130.2020 Ст. 83,91 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Табл.1 п.4.12, табл. 3 п. 40, 42 СП 486.1311500.2020 Ст.84,91 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Раздел 7, табл.2 СП 3.13130.2009 Ст. 62; ст.68 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П.5.2, табл. 2 СП 8.13130.2020 Ст. 86 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П.6.1.1. 6.1.7. 7.6, табл. 7.1 СП 10.13130.2020	Выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	Раздел 7, подразделы 7.1, 7.2, 7.7 СП 484.1311500.2020	Выполняется

